



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/033/2023
CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EYUPOL SISTEMA DIF, EN EL
MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**

SIENDO LAS 9:00 HRS. DEL DÍA 21 DE JUNIO DEL 2023 SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA LA ARQ. SANDRA GUADALUPE BARRÓN BRIZUELA POR LA DIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EL ARQ. JUAN FRANCISCO TADEO ZUÑIGA TRUJILLO POR LA DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS ASÍ COMO PARTICIPANTES DE ESTE CONCURSO ASENTANDO EN ESTA LO SIGUIENTE:

DEBERAN CONSIDERAR LOS FRENTES Y HORARIOS NECESARIOS PARA TERMINAR LA OBRA EN EL PLAZO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN

DEBERA CONSIDERAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA

PARA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERA REALIZARLO CON LOS FACTORES ADECUADOS DE ACUERDO AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE DICIEMBRE DE 2020 ASI COMO APLICAR LAS CUOTAS DEL IMSS Y LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), PUBLICADA POR EL INEGI

LAS PERSONAS MORALES DEBERAN PRESENTAR EN EL ANEXO T-H DE LAS BASES DE LICITACIÓN LA IMPRESIÓN DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL FORMATO EN EXCEL EN EL QUE SE PRESENTEN LOS ESTADOS FINANCIEROS, LO CUAL PUEDE SER CONSULTADO EN LA PÁGINA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

QUEDA ESTABLECIDA LA FECHA DE APERTURA EL DÍA 10 DE JULIO A LAS 9:00 HRS.

LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CGO, S.A. DE C.V. PRESENTO LAS SIGUIENTES DUDAS:

EN LA PARTIDA &10 ESTRUCTURA (EDIFICIO PRINCIPAL) EN EL CONCEPTO C.00.0036 DICE:

C.00.0036	Concreto premezclado f'c = 250 kg/cm2, en losas inclinadas, bombeable tiro directo, Clase 1 estructural, Rev 10 cm +/- 2.50 cm, tma = 20 mm, pvf > 2.20 t/m3. Incluye: dosificación de agregados, mezclado, transporte, vaciado, vibrado, curado y pruebas de compresión.	m3	10.89
-----------	---	----	-------

DEBE DECIR:

C.00.0036	Concreto premezclado f'c = 250 kg/cm2, en losas inclinadas, bombeable, Clase 1 estructural, Rev 10 cm +/- 2.50 cm, tma = 20 mm, pvf > 2.20 t/m3. Incluye: dosificación de agregados, mezclado, transporte, vaciado, vibrado, curado.	m3	10.89
-----------	--	----	-------

EN EL CONCEPTO C.00.0070 COLOCACIÓN DE ZOCLO... PREGUNTA SI ES PURA COLOCACIÓN?

RESPUESTA: DEBERÁ CONSIDERAR LA PURA COLOCACIÓN Y LOS MATERIALES NECESARIOS PARA COLOCACIÓN

PREGUNTA PARA EL CONCEPTO C.00.0643 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINA REMOLINO... PREGUNTA: ¿QUE MARCA ES?

RESPUESTA: FULL HYDRO POWER REFERENCIA MS066

PARA LA PARTIDA &92 ACABADOS (OBRA EXTERIOR ¿PREGUNTA SI ES EL PURO ACABADO O INCLUYE CONCRETO?

RESPUESTA: ES EL PURO ACABADO PARA TODA LA PARTIDA

REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SIN PRESENTAR DUDAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES

SE CIERRA LA PRESENTE A LAS 9:40 HRS.

Abraham

[Firma]

[Firma]

[Firma]





**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
D/033/2023**

**CENTRO DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR EYUPOL SISTEMA DIF, EN EL
MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.**

	FIRMA	CORREO
ACCA, S.A. DE C.V.		ilgutierrez@accaconstructores.com accaconstructores@hotmail.com.mx
ALTEC INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.		direccion@altecingenieria.com altec-arquitectos@live.com.mx costosypresupuestos@emirajio.com.mx
CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.		
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CGO, S.A. DE C.V.		olmar.sadeit@gmail.com
CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA HERBEC, S.A. DE C.V.		herbecsa@Rodrigo.net.mx cychsa@hotmail.com auxiliardecostos@empresariadontax.com.mx
CORPORACIÓN LANTANA, S.A. DE C.V.		
GRUPO CONSTRUCTOR INFINITY DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.		
LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.		argem.garcera@lamconstr.com
MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.		
METALES LAMINADOS APARMEX, S.A. DE C.V.		m.aparmex@hotmail.com
REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.		remodelartinmobiliaria@hotmail.com rodrigo.2397@hotmail.com
POR LA DIR. DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS		
POR LA DIR. DE COSTOS Y PRESUPUESTOS		

